



# O B E C N Í Ú Ř A D L U T Í N

## stavební úřad

Olomoucká 131, 783 49 Lutín

SPIS. ZN.: SÚ/2799/23  
Č.J.: OUL/3042/23  
VYŘIZUJE: Blanka Revayová  
TEL.: 585 944 286  
E-MAIL: brevayova.ou@lutin.cz  
DATUM: 20.10.2023

Obecní úřad Hněvotín, 783 47 Hněvotín 47	
č. jedn.:	OÚHně- 0935/2023
Pošlo:	23.10.2023
Počet listů:	2
Počet příloh:	0
Spis. znak:	330
Skart. znak:	05

## INFORMACE

### O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY

**BAPA s.r.o., IČO 25996924, Živnostenská 858, 561 51 Letohrad,  
kterého zastupuje Jan Bernát, IČO 06195253, Jiráskova 71/1, 602 00 Brno**

(dále jen "žadatel") dne 26.9.2023 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § 115 a 116 stavebního zákona, o povolení stavby:

#### **FVE BABA, Hněvotín, 99,90 kWp**

na pozemku st. p. 542 v katastrálním území Hněvotín.

Záměr obsahuje:

Jedná se o projekt výstavby nové fotovoltaické elektrárny o výkonu 99,9 kWp, která bude umístěna na stávajícím objektu na adrese Hněvotín 410. Vyrobena elektrická energie bude sloužit k částečnému pokrytí spotřeby stávajícího odběrného místa, případné přebytky budou dodávány do distribuční soustavy.

Fotovoltaické panely v počtu 222 ks o výkonu 450 WP budou umístěny na střeše. Maximální výkon FV panelů je 99,90 kWp. FV panely v počtu 110 ks budou osazeny na hliníkové konstrukci na ploché střeše s krytinou ze střešní folie. FV panely budou osazeny na samozátěžné konstrukci – jih se sklonem 150, FV panely budou orientovány s azimutem 36° jihovýchodně. FV panely v počtu 112 ks budou osazeny na hliníkové konstrukci na ploché střeše s krytinou ze střešní folie. FV panely budou osazeny na samozátěžné konstrukci – jih se sklonem 15°, FV panely budou orientovány s azimutem 54° jihozápadně.

Od panelů na střeše bude vedeno pro každý string kabelové vedení 2x Solarflex 6mm<sup>2</sup>, které povede po střeše v kabelovém žlabu a následně do DC rozvaděče, který bude vybaven pojistkovými odpínači a svodiči přepětí. DC a AC rozvaděče a střídač budou osazeny na zdi v budově v technické místnosti společně s měniči. Obvodové zdivo technické místnosti je ze sádkartonu, z toho důvodu bude technologie instalována na roznášecí konstrukci.

Budou použity dva měniče GoodWe GW50K-MT o výkonu 50 kW. Od měničů bude vedeno nové kabelové vedení CYKY-J 5x25 mm<sup>2</sup> do blízkého rozvaděče osazeného na zdi v budově v technické místnosti společně s měniči, který bude vybaven jističi, svodiči a dalšími modulárními přístroji. Obvodové zdivo technické místnosti je ze sádkartonu, z toho důvodu bude technologie instalována na roznášecí konstrukci. Rozvaděč bude vybaven síťovou ochranou nastavenou dle požadavků PDS ČEZ Distribuce, a.s.

Z rozvaděče RAC bude vyveden nový kabel AYKY-J 3x95+50 mm<sup>2</sup>, který povede do stávajícího rozvaděče NN. Kabel bude připojen do stávajícího rozvaděče na pojistky 3x160A vel.l.

Regulace FVE dle PPDS a smlouvy o připojení ČEZ Distribuce, a.s. bude realizováno pomocí signálu HDO (regulace 0/100%).

Budou umístěna celkem dvě STOP tlačítka. Technologie měničů je navržena tak, že měniče ve stavu, kdy je odpojeno AC napětí odpojí střídač od sítě a pouze monitoruje stav obnovy sítě – měniče v případě odpojení střídavé strany nedodávají do sítě žádný proud ani negenerují žádné napětí. Místo umístění stop tlačítek bude zřetelně označeno v souladu s platnými normami.

Obecní úřad Lutín, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle § 116 odst. 3 stavebního zákona

**informuje o podání návrhu**

na uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Blanka R e v a y o v á  
vedoucí stavebního úřadu

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy bude vyvěšena po dobu 8 dnů na úřední desce Obecního úřadu Lutín, obecní desce Obecního úřadu Hněvotín a způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 25 odst. 2 správního řádu).

Vyvěšeno dne: ..... 23.10.2023 .....  
/úřední deska/

Sejmuto dne: .....

Vyvěšeno dne: ..... 23.10.2023 .....  
/www. stránky – elektronicky/

Sejmuto dne: .....

**Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí informace.**

**Obdrží:**

(úřední desky, www.stránky)

1. Obecní úřad Lutín
2. Obecní úřad Hněvotín